S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

RIDEAU D'AIR AVEC CHAUFFAGE A EAU CHAUDE 2.50M - 40011215

Caractéristiques :

- Hauteur de porte : 2.50
- Longueur totale (mm) : 1530
- Nombre de vitesses : 2
- Alimentation : 230V
- Débit (m3/h) : 1100/1800
- Indice de protection : 24
- Niveau sonore (décibels) : 40/51
- Intensité (ampères) : 0.6
- Puissance absorbée (watts) : 12000
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : -





Montage

Le Thermozone AD200 est prévu pour un montage permanent au mur ou au plafond à l'aide de tiges filetée et d'un kit de suspension (en accessoire). Voir la page suivante. Il doit toujours être monté en position horizontale, avec la grille de soufflage orientée vers le bas. La distance minimale entre la sortie et un matériau inflammable est de 50 mm.

Les entre-axes de fixation sont réglables, ce qui simplifie l'installation. Chaque unité est fournie avec les consoles adéquates. Les modèles de 2 m doivent être montés avec trois points de fixation.

Pour des performances optimales, les appareils devront couvrir la totalité de la largeur de la porte et être placés aussi près que possible de l'ouverture. Dans le cas d'ouvertures plus larges, plusieurs appareils peuvent être installés les uns à la suite des autres afin de former un rideau d'air continu.

Raccordement AD 200W

Le câble de commande est raccordé via des passe-câbles sur le haut de l'appareil, côté droit (vu depuis l'intérieur du bâtiment). Le branchement hydraulique (DN15 - 1/2" taraudage intérieur) se fait sur le haut de l'appareil, côté gauche (vu depuis l'intérieur du bâtiment). Voir les schémas de raccordement et les schémas dimensionnels.

Min 60 mm
370

Fig. 1: Distance minimale

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France