

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France


Ventilateur HCAS 240 SP 4 0.55 - 05011906

La qualité de ce ventilateur centrifuge 05011906 donne à vos appareils une durée de vie plus longue.



Le ventilateur centrifuge basse pression **HCAS 240 SP 4 0.55** assure l'extraction d'air (propre ou légèrement poussiéreux) et de fumées.

- Isolation classe F
- IP 55
- Fabriqué en France
- Poids: 20kg



- Dimensions sortie d'air (L x h): 438x393

- Alimentation: 220/380V

- Type de connexion : boite à bornes


Débit (m3/h): 1390Indice de protection: 55

- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°

Vitesse (tours/minute): 1400
Niveau sonore (décibels): 66
Intensité (ampères): 2.49/1.44
Puissance absorbée (watts): 550

Conformité RoHs : ouiMonté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 438 mm, B = 393 mm, C = 173 mm, D = 188 mm, F = 236 mm, a = 174 mm, a1 = 204 mm, a2 = 234 mm, b = 161 mm, b1 = 193 mm, b2 = 223 mm, PAPØ = 200 mm, E = 161 mm, G = 165 mm, HA = 80 mm, I = 50 mm, J = 100 mm, K = 125 mm, Ød1 = 9 mm, Ød2 = 8 mm





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

