S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

# Ventilateur FD4 133/190 NB - 30200400

Isolation classe F

Caractéristiques :
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 32
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1250
- Puissance absorbée (watts) : 35
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements