S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur HCAS 200 A STD 4-0.37 T LG - 05011902

Le ventilateur centrifuge 05011902 permet l'extraction de fumées et d'air légèrement poussiéreux ou propre.

Ce ventilateur centrifuge basse pression **HCAS 200 A STD 4-0.37 T LG** avec turbine à action en acier galvanisé et volute en acier galvanisé.

- Roulement à billes
- IP55
- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation Classe F
- Pression minimum : 49Pa
- Poids :15kg

Caractéristiques :
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 377x339
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boite à bornes
- Débit (m3/h) : 1150
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 1500
- Niveau sonore (décibels) : 58
- Puissance absorbée (watts) : 370
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France